

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный»

(наименование органа государственного надзора)

г. Грозный, пр. Культуры, 2

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 140/1/69

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «СОШ № 23» г. Грозного Исаевой Сацита Муцалаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по городскому округу

«город Грозный»

Магомедова И.Б.

Отдел надзорной деятельности

№ 140

и профилактической работы

по городскому округу «город Грозный»

(наименование органа ГПН)

от « 16 » октября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 21 » октября 2019 г. по ч мин. « 21 » октября 2019 г.

проведена проверка

Старший инспектор капитан внутренней службы Букаев Бекхан Султанович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ «СОШ № 23» г. Грозный, ул. Ханкальская, 87

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заместителем директора по АХЧ Паршоевой Раисой Мацаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
------------------	---	---	--	--

		шены		
1.	2.	3.	4.	5.
1	обеспечить проверяемым наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п.12 ППР;	03.06.2020г.	
2	в коридоре первого этажа школы обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	п.61 ППР;	03.06.2020г.	
3	в коридоре второго этажа школы обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	п.61 ППР;	03.06.2020г.	
4	в помещении актового зала школы обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	п.61 ППР;	03.06.2020г.	
5	помещение спортивного зала школы оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	СП.5.13130.2009;	03.06.2020г.	
6	произвести перезарядку просроченного огнетушителя в помещении пищевого блока школы	п.478 ППР;	03.06.2020г.	
7	произвести перезарядку просроченного огнетушителя в коридоре второго этажа школы	п.478 ППР;	03.06.2020г.	
8	организовать не реже чем 1 раз в полгода проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов	п.п.55,59 ППР;	03.06.2020г.	
9	провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 ППР;	03.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Букаев Б.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«23» октября 2019г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

М.Л.П.*

директор Исаева С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» октября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25